

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«11» августа 2023 г., 66230131000207197245

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тавдинского городского округа Таборинского
муниципального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Свердловской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«18» августа 2023 г., 12 час. 00 мин. № 2308/001-66/69-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

623990, Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Шоссейная, 36 а.

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 11 » августа 2023 г., № 2308/001-66/69-В/РВП, учетный номер проверки 66230131000207197245.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

- Иванов Алексей Анатольевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тавдинского городского округа, Таборинского муниципального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области
- Васьков Яков Николаевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тавдинского городского округа, Таборинского муниципального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельности, действий (бездействий) граждан и организаций, при которых должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Свердловская, р-н Таборинский, с Таборы, ул Красноармейская, Владение 31

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТАБОРИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ИНН 6653001963, адрес регистрации юридического лица: обл Свердловская, р-н Таборинский, с Таборы, ул Красноармейская, Владение 31

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «17» августа 2023 года, 13 час. 00 мин.

по «18» августа 2023 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- Не поддерживается в состоянии постоянной готовности к использованию по назначению и не проводится техническое обслуживание в полном объеме защитного сооружения гражданской обороны и его технической системы.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 1.8, абзац 2 Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 12/15/2002 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»

Нарушенное обязательное требование:

В обязанности руководителя ГО организаций входит планирование и организация выполнения мероприятий по обеспечению сохранности и готовности ЗС ГО к приему укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования

Срок устранения нарушения:

01.10.2024

2. Не организованы и не спланированы мероприятия по обеспечению сохранности и готовности защитного сооружения гражданской обороны организации к приему укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и внутреннего-технического оборудования.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 1.7 Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 12/15/2002 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»

Нарушенное обязательное требование:

Готовность и использование ЗС ГО по назначению обеспечивают руководители ГО организаций, на учете которых они находятся.

Срок устранения нарушения:

01.10.2024

3. Не разработана и не храниться в ЗС ГО следующая документация: 1) Паспорт ЗС ГО с обязательными приложениями заверенных копий поэтажного плана и эксплуатации помещений; 2) Журнал оценки технического состояния ЗС ГО; 3) Сигналы оповещения гражданской обороны; 4) План перевода ЗС ГО на режим приема укрываемых; 5) План ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации; 6) План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств; 7) Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО; 8) Эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО; 9) Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО; 10) Эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО; 11) Инструкция по использованию средств индивидуальной защиты; 12) Инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами; 13) Инструкция по обслуживанию ДЭС; 14) Инструкция по противопожарной безопасности; 15) Правила поведения укрываемых в ЗС ГО; 16) Журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (ПРУ); 17) Журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью; 18) Журнал учета работы ДЭС; 19) Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования; 20) Схема эвакуации укрываемых из очага поражения; 21) Список телефонов;

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Подраздел 3.6, пункт 1 Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 12/15/2002 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»

Нарушенное обязательное требование:

В ЗС ГО должна быть следующая документация: Паспорт ЗС ГО с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений

Срок устранения нарушения:

01.10.2024

4. Не обеспечена герметичность убежища.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 2, абзац 4 Приказ федерального органа исполнительной власти 575 от 07/21/2005 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время»

Нарушенное обязательное требование:

При содержании ЗС ГО в мирное время обеспечивается герметизация и гидроизоляция всего ЗС ГО.

Срок устранения нарушения:

01.10.2024

5. Не готово к использованию по назначению инженерно-технического оборудования ЗС ГО

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3.2.11 Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 12/15/2002 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»

Нарушенное обязательное требование:

Инженерно-техническое оборудование ЗС ГО должно содержаться в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению.

Срок устранения нарушения:

01.10.2024

6. Не обеспечена сохранность герметичность дверей и запорных устройств убежища гражданской обороны.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3.2.1, абзац третий Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 12/15/2002 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»

Нарушенное обязательное требование:

Должна быть обеспечена сохранность защитных свойств как сооружения в целом, так и отдельных его элементов: входов, аварийных выходов, защитно-герметических и герметических дверей и ставней, противозрывных устройств.

Срок устранения нарушения:

01.10.2024

7. Элементы инженерных систем внутри ЗС ГО не окрашены в нормативный цвета: в белый - воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции и воздуховоды внутри помещений для укрываемых; в желтый - воздухозаборные трубы режима фильтро-вентиляции (до фильтров-поглотителей), емкости хранения горюче-смазочных материалов для ДЭС; в красный - трубы режима регенерации (до теплоемкого фильтра) и системы пожаротушения; в черный - трубы электропроводки и канализационные трубы, емкости для сбора фекальных вод; в зеленый - водопроводные трубы, баки запаса воды; в коричневый - трубы системы отопления; в серый - ЗГД, ГД, ставни, ворота, КИДы;

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3.2.10, абзац первый Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 12/15/2002 «Об утверждении и введении в

действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»

Нарушенное обязательное требование:

Металлические двери и ставни окрашиваются синтетическими красками (глифталевыми, алкидно-стирольными и др.).

Срок устранения нарушения:

01.10.2024

8. ЗС ГО не обеспечено мебелью, оборудованием, нарами и т.д. в соответствии с нормативными требованиями.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Подраздел 6.1. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 12/15/2002 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»

Нарушенное обязательное требование:

Мероприятия по подготовке защитных сооружений к приему укрываемых

Срок устранения нарушения:

01.10.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области Шевелев Станислав Владиленович



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

Иванов Алексей Анатольевич - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тавдинского городского округа, Таборинского муниципального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (заместитель главного государственного инспектора Тавдинского городского округа, Таборинского муниципального района по пожарному надзору), телефон: 83434721093, e-mail: tond-tavda@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении выездной проверки:

завершено 18.08.2023 г. Мурумов А.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного предписанием)

«17» часов «55» минут «18» 08 2023 г. *Мурумов*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022048

Владелец Шурухнова Наталия Васильевна

Действителен с 13.04.2023 по 12.04.2024